

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě  
Na Bělidle 7  
702 00 Ostrava

IDS: w8pai4f

V Praze, dne 26.8.2022

**Věc : Žádost o poskytnutí informací**

Společnost [REDAKCE] Vás mj. v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a jiných a v návaznosti na danou judikaturu (např. Rozsudky Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 5. 2007 č. j. 3 Ads 33/2006-57, ze dne 29. 5. 2008 č. j. 8 As 57/2006-67, dne 6. 10. 2009, č. j. 2 Ans 4/2009-93), žádá o zpřístupnění/ poskytnutí následujících informací.

Společnost [REDAKCE] žádá o poskytnutí dále popsanych žádostí o informace formou odpovědí na otázky:

**1. Doručte do datové schránky společnosti [REDAKCE] informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):**

- Existuje právní předpis, který by ukládal povinnost instalovat nad konvektomat ve školní kuchyni digestoř neboli lokální odsávání ?

**2. Doručte do datové schránky společnosti [REDAKCE] informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona):**

- V případě neexistence digestoře nad konvektomatem ve školní kuchyni může tato skutečnost způsobit rozpor s odst. 2 § 42 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (tj. větrací zařízení by nepříznivě ovlivňovalo mikrobiální čistotu vzduchu tím, že by nebylo zajištění odsávání nad zdrojem znečištění) ?

Poskytnutí uvedených informací je požadováno v zákonné lhůtě (15 dnů) doručením do datové schránky společnosti [REDAKCE]

S pozdravem

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

URL [REDACTED]:

[REDACTED]

# Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE:

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 270040/2022/OV/OPaK  
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 271251/2022/OV/OPaK  
VYŘIZUJE: Mgr. Barbora Valoušková  
TEL.:  
E-MAIL:

DATUM: 2. 9. 2022



## Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 26. 8. 2022 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „správní orgán“) jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) žádost právnické osoby [redacted] (dále jen „žadatel“), která byla podána prostřednictvím datové schránky.

Žadatel v předmětné žádosti požádal o poskytnutí následujících informací:

„ [redacted] žádá o poskytnutí dále popsanych žádostí o informace formou odpovědi na otázky:

1. Doručte do datové schránky společnosti [redacted] informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona): Existuje právní předpis, který by ukládal povinnost instalovat nad konvektomat ve školní kuchyni digestoř neboli lokální odsávání ?
2. Doručte do datové schránky společnosti [redacted] informaci (odst. 3 až 5 § 3 Zákona) a doprovodnou informaci (odst. 6 § 3 Zákona): V případě neexistence digestoře nad konvektomatem ve školní kuchyni může tato skutečnost způsobit rozpor s odst. 2 § 42 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (tj. větrací zařízení by nepříznivě ovlivňovalo mikrobiální čistotu vzduchu tím, že by nebylo zajištění odsávání nad zdrojem znečištění) ?

Poskytnutí uvedených informací je požadováno v zákonné lhůtě (15 dnů) doručením do datové schránky společnosti [redacted]“

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán poskytuje žadateli v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace.

Správní orgán k požadovaným informacím uvádí, že „povinnost instalovat nad konvektomat ve školní kuchyni digestoř neboli lokální odsávání“ vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin (dále jen „nařízení č. 852/2004“), kap. II, čl. 4, odst. 2, příl. II, kap. I, bod 2, písm. b) ve spojení s bodem 5 této kapitoly.

Neboť tyto obecné požadavky na potravinářské prostory v kap. I, bod 2, písm. b) tohoto nařízení č. 852/2004 stanovují, že uspořádání potravinářských prostor musí být takové, aby se zabránilo vytváření kondenzátu, z čehož může docházet k odlučování částiček omítky (popř. samotného kondenzátu) do potravin, dále může také docházet

IČ: 71009167  
ID datové schránky: w8pai4f  
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:  
pondělí, středa 8:00 – 17:00

k vytváření nežádoucích plísní na různých plochách školní kuchyně. K vytváření kondenzátů dochází zejména nad varnými centry – sporáky, ale rovněž to může být i nad konvektomaty.

V kap. I, bod 5 nařízení č. 852/2004 je poté stanoveno, že musí být k dispozici vhodné a dostatečné prostředky pro přirozené nebo nucené větrání.

Konvektomat může mít instalován systém odvodu par, nicméně v provozu dochází k jeho otevírání při vkládání a vykládání potravin a pokrmů do a z konvektomatu a při té příležitosti zároveň dochází k úniku páry. Záleží na provozu, umístění konvektomatu a možnostech větrání (jiná vzduchotechnika v provozu). Běžně se ve školních jídelnách digestoř či jiný odtah vzduchu nad konvektomaty instaluje.

S pozdravem

Mgr. Eva Siejová, v.r.  
vedoucí oddělení právního a kontrolního  
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje  
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník

**Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 1**

1x adresát, počet listů 1 – DS

1x spis, počet listů 1