

## POPTÁVKA

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Karviná poptává:

**na základě dokladů o kontrole (příloha) ze dne 19.7.2016 provedení opravy protipožárních uzávěrů v chráněných únikových cestách v objektu KHS MSK Ostrava, územního pracoviště v Karviné, Těřeškovové 2206, 734 01 Karviná-Mizerov**

### Zadání rozsahu prací:

Práce budou probíhat v kancelářích, schodišťových prostorech a chodbách budovy KHS na výše uvedené adrese dle přiložených kontrolních protokolů:

- seřízení, promazání závěsů příp. oprava protipožárních dveří
- seřízení, promazání příp. oprava protipožárních zavíračů
- seřízení, promazání příp. oprava zámků protipožárních dveří
- výměna protipožární pásky
- nalepení kontrolního štítku
- ochrana podlah, stěn a vybavení budovy před poškozením
- zajištění úklidu a likvidace nepotřebného materiálu

Dokončené práce budou předány na základě předávacího protokolu.

**Termín:** Doba a termín plnění zakázky budou sjednány po ukončení výběrového řízení.

Nabídka musí obsahovat:

- celkovou cenu vč. DPH
  - o cenu jednotlivých použitých materiálů
  - o cenu práce
- časový harmonogram prací
- délku záruční lhůty
- kopie dokladů opravňující k podnikání (výpis z OR, živn. list) k termínu podání nabídky ne starší než 90 dnů.

**Zjištění rozsahu prací lze zjistit během prohlídky pracoviště.** Uchazečům bude tato prohlídka umožněna po ohlášení u kontaktní osoby:

p. Taťána Matejková, tel. 596 397 111, e-mail: [podatelna.ka@khsova.cz](mailto:podatelna.ka@khsova.cz)

p. Jakub Gulis, tel. 596 397 226, e-mail: [jakub.gulis@khsova.cz](mailto:jakub.gulis@khsova.cz)

Kritériem hodnocení bude:

- o cena vč. DPH - váha 70%
- o doba realizace - váha 10%
- o délka záruční lhůty - váha 20%

### Způsob hodnocení:

Zadavatel bude při hodnocení výše uvedených dílčích kritérií aplikovat kvantitativní metodu hodnocení. Pro hodnocení nabídek bude použita bodová stupnice v rozsahu 0 -100 bodů.

Vzhledem k tomu, že k dílčím hodnotícím kritériím je přiřazena váha v % bude pro hodnocení a správné přiřazení bodů využit vzorec (viz níže), čímž bude zaručeno dodržení ustanovení § 6 zákona č.137/2006 Sb. V souladu s ustanovením § 79, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., bude hodnocena cena včetně daně z přidané hodnoty.

$$100 * \frac{\text{hodnota nejvýhodnější nabídky}}{\text{hodnota nabídky}} * \text{váha dílčího kritéria (\%)}$$

Nabídnutá cena bude považována za cenu konečnou, která zohledňuje veškeré náklady dodavatele, spojené s předmětnou zakázkou a jeho přiměřený zisk.

Uchazeči předají své nabídky bezplatně. Z předání nabídky nemohou uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky. Dodavatel není oprávněn postoupit provedení díla třetí osobě bez písemného souhlasu zadavatele.

Podáním nabídky přijímá dodavatel plně a bez výhrad podmínky vymezení poptávkového řízení, včetně všech případných dodatků. Předpokládá se, že dodavatel pečlivě prostuduje všechny příslušné doklady (formuláře, specifikace apod.), termíny obsažené v zadání a bude se jimi řídit.

Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a potřebné doklady, nebo pokud nabídka nebude v obligatorně stanovených ohledech odpovídat zadání, může to mít za důsledek vyřazení nabídky.

Kontaktní osoba pro organizační záležitosti:

Ing. Petr Medek, tel. 595 138 177, e-mail: [petr.medek@khssova.cz](mailto:petr.medek@khssova.cz)

Nabídky zašlete poštou nebo doručte osobně na adresu:

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, podatelna,  
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, příp. e-mailem na adresu [vr@khssova.cz](mailto:vr@khssova.cz)

Termín ukončení poptávkového řízení: **31.8.2016**

**PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DO 15.9.2016**

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit. Zadávací řízení a zadání zakázky nespadá pod režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

O výsledku výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni písemně.

Ing. Wieslaw Galuszka, v. r.  
vedoucí oddělení provozně organizačního

# DOKLAD O KONTROLE PROTIPOŽÁRNÍHO UZÁVĚRU

dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. § 7

OBJEDNAVATEL KONTROLY VLASTNÍK PROTIPOŽÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ				zhotovitel kontroly		
Název/jméno, příjmení		Krajská Hygienická stanice				
Sídlo/místo podnikání /bydliště		Na Bělidle 7 702 00 - Ostrava				
IČO/OR/Jiná evidence		71009167				
Adresa objektu		734 01 Karviná, tř. Těřeškovové 2268 - Budova 38				
Poř. číslo	Umístění	Provedené práce/závady	číslo kontroly	Stav protipožárních dveří	výsledek kontroly PPZ	
					Nezpůsobilé	Způsobilé
1	suterén v levo	k+porušená celistv.	100157	chybí zavírač	✓	
2	suterén střed	kontrola	100158	chybí zavírač	✓	
3	suterén v pravo	kontrola	100159	chybí zavírač	✓	
4	101a	kontrola	100160	chybí zavírač	✓	
5	vrátnice					
6	103a	kontrola	100162	špatný zámek	✓	
7	201a	kontrola	100163	chybí zavírač	✓	
8	202a	revize + kontrola	100164	bez závad		✓
9	203a	kontrola	100165	nefunkční zámek	✓	
10	301a	kontrola	100166	chybí zavírač	✓	
11	302a	k+porušená celistv.	100167	chybí zavírač	✓	
12	303a	kontrola	100168	chybí zavírač+zámek	✓	
13	401a	kontrola	100169	špatné zárubně	✓	
14	402a	kontrola	100170	doplnit pásku	✓	
15	403a	kontrola	100171	nefunkční zámek	✓	
16	501a	k+porušená celistv.	100172	nefunkční zámek+páska	✓	
17	502a	revize + kontrola	100173	bez závad		✓
18	503b	kontrola	100174	nefunkční zámek+páska	✓	
19	601a	k+porušená celistv.	100175	nefunkční zavírač	✓	
20	602a	k+porušená celistv.	100176	nefunkční zavírač	✓	
21	603a	k+porušená celistv.	100177	nefunkční zavírač, rozk.	✓	
k+porušená celistvost = kontrola + výměna dveří						
kontrola = posudek stávajícího stavu a řešení						

Datum kontroly: 19.7.2016

Platnost do: 7/2017

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v dokladu o kontrole PPZ.	<b>celkový stav budov</b>	Zhotovitel písemně potvrzuje, že při kontrole PPZ byly splněny podmínky stanovené právními předpisy.
		Doporučený termín odstranění závad:
Za objednatele - podpis odpovědného zástupce, razítko	Za zhotovitele - podpis oprávněné osoby, razítko	

# DOKLAD O KONTROLE PROTIPOŽÁRNÍHO UZÁVĚRU

dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. § 7

OBJEDNAVATEL KONTROLY VLASTNÍK PROTIPOŽÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ				zhotovitel kontroly		
Název/jméno, příjmení		Krajská Hygienická stanice				
Sídlo/místo podnikání		Na Bělidle 7				
/bydliště		702 00 - Ostrava				
IČO/OR/Jiná evidence		71009167				
Adresa objektu		734 01 Karviná, tř. Těřeškovové 2268 - Budova 40				
Poř. číslo	Umístění	Provedené práce/závady	číslo kontroly	Stav protipožárních dveří	výsledek kontroly PPZ	
					Nezpůsobilé	Způsobilé
1	suterén v levo	kontrola	100178	chybí zavírač	√	
2	suterén střed	k+porušená celistv.	100179	chybí zavírač	√	
3	suterén v pravo	k+porušená celistv.	100180	chybí zavírač	√	
4	101b	kontrola	100181	chybí zavírač	√	
5	102b	kontrola	100198	brán v úniku	√	
6	103b	k+porušená celistv.	100182	brano v pořádku	√	
7	201b	revize + kontrola	100183	vyhovuje		√
8	202b	kontrola	100184	brání v úniku	√	
9	203b	k+porušená celistv.	100185	chybí zavírač	√	
10	301b	kontrola	100186	není páska	√	
11	302b	kontrola	100187	nef.zámek+zav.	√	
12	303b	revize + kontrola	100188	vyhovuje		√
13	401b	k+porušená celistv.	100189	rozklížené	√	
14	402b	nepožární !!	100190	chybí zavírač	√	
15	403b	kontrola	100191	požární páska	√	
16	501b	revize + kontrola	100192	vyhovuje		√
17	502b	revize + kontrola	100193	vyhovuje		√
18	503b	kontrola	100194	chybí zavírač	√	
19	601b	revize + kontrola	100195	vyhovuje		√
20	602b	k+porušená celistv.	100196	neoz. Pp. Štítek	√	
21	603b	k+porušená celistv.	100197	rozklížené	√	
k+porušená celistvost = kontrola + výměna dveří						
kontrola = posudek stávajícího stavu a řešení						

Datum kontroly: 19.7.2016

Platnost do: 7/2017

Objednavatel souhlasí s uvedenými údaji v dokladu o kontrole PPZ.	<b>celkový stav budovy</b>	Zhotovitel písemně potvrzuje, že při kontrole PPZ byly splněny podmínky stanovené právními předpisy.
Za objednavatele - podpis odpovědného zástupce, razítko		Za zhotovitele - podpis oprávněné osoby, razítko