

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ
NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE

dle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Povinný subjekt: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

ŽADATEL

Fyzická osoba:

[REDACTED]

POŽADOVANÁ INFORMACE:

Máme na domě eternitovou střechu. Jakým způsobem je možné ji legálně zlikvidovat? Budeme bourat celý dům. Prosim o podrobné informace, tak abychom se nedostali do potíží se zákonem. Je každá eternitová střecha AZBESTOVÁ?

Děkuji za odpověď.

Datum :15.5.2017

Podpis:

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 15.5.2017

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 24998/2017/OV/OPaK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 24998/2017/OV/OPaK
VYŘIZUJE: Mgr. Zuzana Babišová
TEL.: 595 138 184
FAX: 595 138 109
E-MAIL: zuzana.babisova@khssova.cz

DATUM: 22.5.2017

Žadatel: [REDAKCE]

Dne 16.5.2017 byla na Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě doručena Vaše žádost o poskytnutí informace učiněna v elektronické podobě bez zaručeného elektronického podpisu. Obsahem byla žádost o poskytnutí informace jakým způsobem legálně zlikvidovat eternitovou střechu a zda každá eternitová střecha je azbestová.

Po posouzení obsahu Vaši žádosti správní orgán poskytuje následující informace:

K dotazu zda každá eternitová střecha s azbestem, správní orgán uvádí, že tomu tak být nemusí. Vodítkem k odpovědi u střechy může být její rok výroby a zjišťování informací z dostupných prostředků. Pro vyloučení pochybností, zda střešní krytina obsahuje či neobsahuje azbest, lze provést analýzu vzorku střešní krytiny v laboratoři. Eternitovou střešní krytinu s azbestem tvoří cementové lisované desky s příměsí azbestových vláken (8-12%). Azbest je karcinogenní a mutagenní látka, která může vyvolat rakovinové bujení. Nebezpečnost azbestu pro zdraví spočívá ve vdechování jeho vláken, které po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny nebo genetických poškození. Azbest je odpadem spadajícím do kategorie „N“, tedy nebezpečný a jeho likvidace musí být odborná a firmou, která může s tímto odpadem nakládat. Co se týká odstraňování stavby obecně (včetně staveb obsahující materiál s azbestem) je potřeba se řídit zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Věcně příslušným k řízení o odstranění stavby je příslušný stavební úřad.

Práce s azbestem dále řeší zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a to v ustanovení § 41. Toto ustanovení dává povinnosti zaměstnavateli na úseku ochrany zdraví při práci. Mezi další předpisy v této oblasti uvádíme vyhlášku č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů a to ustanovení § 5 (k provedení § 41 zákona). Dalším předpisem je vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací, ve znění pozdějších předpisů.

„otisk razítka“

Mgr. Zuzana Babišová, v.r.
vedoucí oddělení právního a kontrolního
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se
sídlím v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 1 list- email [REDAKCE]

1x KHS, OPaK -1 list

TEL.: 595 138 111
FAX: 595 138 109

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00