

Žádost o informace

Jako rodiče žáků Střední odborné školy managementu a práva, s.r.o., pobočka Karviná, Mírová 1435/25, 735 06 Karviná se na vás obracíme s žádostí:

- jaké kontroly byly ze strany vaší organizace prováděny na této pobočce a s jakým závěrem
- jaké jsou povinnosti střední školy v oblasti zajištění možnosti obědů pro své žáky v případě, že škola nemá k dispozici vlastní jídelnu? Tedy zejména minimální délka obědové přestávky.

S pozdravem,

██████████

████████████████████

██████████


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 13. 3. 2023

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 13980/2023/OV/OPaK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 15435/2023/OV/OPaK
VYŘIZUJE: Mgr. Barbora Valoušková
TEL.: 595 138 181
E-MAIL: barbora.valouskova@khssova.cz

DATUM: 20. 3. 2023



Poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 13. 3. 2023 obdržela Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (dále jen „správní orgán“), jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) žádost pana [REDAKCE] (dále jen „žadatel“) o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., která byla podána prostřednictvím datové schránky.

V předmětné žádosti žadatel požádal o poskytnutí následujících informací:

„Jako rodiče žáků Střední odborné školy managementu a práva, s.r.o., pobočka Karviná, Mírová 1435/25, 735 06 Karviná se na vás obracíme s žádostí:

- jaké kontroly byly ze strany vaší organizace prováděny na této pobočce a s jakým závěrem

- jaké jsou povinnosti střední školy v oblasti zajištění možnosti obědů pro své žáky v případě, že škola nemá k dispozici vlastní jídelnu? Tedy zejména minimální délka obědové přestávky. ?“

Po posouzení obsahu žádosti správní orgán žadateli poskytuje v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. požadované informace, kdy sděluje následující:

K prvnímu dotazu žadatele správní orgán uvádí, že na Střední odborné škole managementu a práva s.r.o., pobočka Karviná, Mírová 1435/25, 735 06 Karviná byly podle registru kontrol od roku 2010 proveden státní zdravotní dozor (dále jen „SZD“) čtyřikrát.

První kontrola byla provedena dne 30. 9. 2010 na základě podnětu k podezření na nevyhovující mikroklimatické podmínky.

Zjištěné závady:

- 1) Na WC určené pro chlapce byla zajištěna pouze tekoucí pitnou studenou vodou, v umývárkách nebylo zajištěno hygienické osoušení rukou jednorázovými ručníky či osoušečem rukou a nebylo zde umístěno mýdlo v dávkovači, čímž byla porušena ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 4 odst. 5 a příloha č. 1 bod 8 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (dále jen „vyhláška č. 410/2005 Sb.“).
- 2) Ústřední vytápění bylo nefunkční, kdy učebny byly vytápěny přímotopy. Naměřené hodnoty ve třídách a chodbách nebyly v souladu s platnou legislativou. Hodnoty naměřeny od 15,3 °C do 18,5 °C. Tímto byla porušena ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., § 17 až § 19 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb.
- 3) Zatékání střechou do všech prostor, začínající plíseň, místy opadající omítka, nepříjemný zápach v celé budově po plísní, kdy tímto došlo k porušení ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 5 odst. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí bytových místností některých staveb.

Druhá kontrola dne 22. 2. 2011 byla provedena ve spolupráci s pracovníky Zdravotního ústavu Ostrava z důvodu měření mikroklimatických podmínek. Byly odebrány vzorky plísní a bylo provedeno měření teplot v různých místnostech. Zjištěna relativní vlhkost a proudění vzduchu v 1 kmenové učebně, v odborné počítačové učebně a na chodbě. Kontrola následně pokračovala dne 8. 4. 2011. Správnímu orgánu byly předány výsledky měření, ze kterého vyplývalo, že celkový počet mikroorganismů i plísní v koloniích tvořících jednotkách byl prokazatelně dodržen.

Hodnoty týkající se proudění vzduchu a teploty vzduchu neodpovídaly požadavkům platné legislativy v žádném z měřených prostor.

Poslední kontrolou vykonanou dne 4. 3. 2014 bylo správním orgán opětovně zjištěno, že na chlapeckém WC je zajištěna pouze tekoucí pitná studená voda a porušení ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 5 a přílohy č. 1 bod 8 vyhlášky č. 410/2005 Sb.

K výše uvedeným kontrolám správní orgán dodává, že stavebně technické nedostatky byly vyřešeny stanovením termínu k odstranění zjištěných nedostatků a následným zasláním zprávy o nápravě vytýkaných vad ze strany školského zařízení.

K žadatelovu druhému dotazu správní orgán uvádí, že školní stravování je řešeno ve vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen „vyhláška č. 107/2005 Sb.“).

Rozsah služeb a organizace školního stravování tudíž není v gesci orgánu ochrany veřejného zdraví.

Rozsah služeb školního stravování naleznete v ustanovení § 4 odst. 4 vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve kterém je také stanoveno právo žáka základní školy a nezletilého žáka střední školy na denní odběr oběda. Organizace školního stravování je upravena v ustanovení § 2 odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., kdy školní stravování zabezpečuje zařízení školního stravování, anebo jiná osoba poskytující stravovací služby.

Provozní podmínky zahrnující časové rozložení výuky, přestávky mezi vyučovacími hodinami, sestavu rozvrhu a režim den se stanoví dle požadavků zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

MŠMT plní v souladu se zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, úlohu ústředního správního úřadu pro oblast školství. Inspekční a kontrolní činnost vykonává v rámci školského zákona Česká školní inspekce.

Mgr. Eva Siejová
vedoucí oddělení právního a kontrolního
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet vyhotovení dokumentu: 2

1x adresát, počet listů 1 – DS

1x spis, počet listů 1